

## 富葵精密組件（深圳）有限公司

2015年4-6月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
4月		7.55	126	0.18	11.80	0.21
5月		7.87	66	0.05	15.40	0.38
6月		7.39	101	ND	24.30	0.44
執行標準		6-9	280	0.50	40	4.5

## 宏恒勝電子科技（淮安）有限公司

2015年4-6月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
4月		7.58	93	0.02	0.28	0.46
5月		8.28	105	0.17	2.90	0.26
6月		6.68	129	0.06	2.73	0.28
執行標準		6-9	300	0.5	31	4.5

## 宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司

2015年4-6月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
4月		7.21	20	0.30	0.36	0.10
5月		7.25	82	0.27	0.45	0.13
6月		7.25	24	0.35	0.57	0.16
執行標準		6-9	400	0.5	20	2.0

# 宏群勝精密電子（營口）有限公司

2015年4-6月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及遼寧省污水綜合排放標準（DB21/1627-2008）

檢測結果如下：

月份 \ 污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
4月	7.42	57	0.14	0.03	0.19
5月	7.15	82	0.36	0.79	0.25
6月	7.10	96	0.33	1.52	0.41
執行標準	6-9	300	2	30	5.0