

## 富葵精密組件（深圳）有限公司

2015年1-3月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份 \ 污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
1月	7.65	102	0.09	16.50	0.68
2月	7.93	20	0.15	13.30	0.46
3月	6.84	48	0.14	8.70	0.19
執行標準	6-9	280	0.50	40	4.5

## 宏恒勝電子科技（淮安）有限公司

2015年1-3月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份 \ 污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
1月	7.26	81	0.06	2.69	0.21
2月	6.81	97	0.05	2.54	0.25
3月	7.22	118	ND	2.48	0.21
執行標準	6-9	300	0.5	31	4.5

## 宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司

2015年1-3月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份 \ 污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
1月	7.31	69	0.24	0.55	0.13
2月	7.11	40	0.06	0.42	0.13
3月	7.25	32	0.08	0.48	0.10
執行標準	6-9	400	0.5	20	2.0

# 宏群勝精密電子（營口）有限公司

2015年1-3月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及遼寧省污水綜合排放標準（DB21/1627-2008）

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
1月		6.12	118	0.34	0.03	0.52
2月		6.71	118	0.38	4.12	0.55
3月		7.01	211	0.46	5.36	0.62
	執行標準	6-9	300	2	30	5.0