

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2021年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.70	96	0.06	18.3	0.09
11月	7.8	145	0.26	13.1	0.09
12月	7.4	66	0.04L	25.5	0.11
执行标准	6-9	160	1	30	2

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2021年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市
政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.63	124	0.22	3.84	0.38
11月	7.64	208	0.14	7.02	0.92
12月	7.40	131	0.16	8.90	0.72
执行标准	6-9	400	2	35	5

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2021年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市
政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.37	171	0.08	17.0	0.51
11月	7.47	178	0.12	18.17	0.19
12月	8.50	171	0.06	16.4	0.60
执行标准	6-9	400	0.5	25	5

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2021年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.21	125	0.07	5.03	0.34
11月	7.65	228	0.18	11.13	0.62
12月	7.33	136	0.13	5.77	0.91
执行标准	6-9	400	2	35	5